



**ODBORNÉ STANOVISKO**  
**č. 1384/1/2018**

**k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia**  
**vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z**

Dátum vykonania posúdenia: 16.04.2018  
Názov zariadenia: Ekonomizér EKO1  
Zaradenie zariadenia: tlakové zariadenie skupiny A písm. b1  
(podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č.1)  
Zákazkové číslo: 40180008-A-1 Rok spracovania: 2018  
Spracovateľ dokumentácie: EGU POK s.r.o., Radarová 2, 821 02 Bratislava  
Umiestnenie zariadenia: Tate & Lyle Boleráz s.r.o.  
Žiadateľ o vydanie odborného stanoviska: EGU POK s.r.o., Radarová 2, 821 02 Bratislava  
Podklady na vydanie odborného stanoviska:

1. technická sprava
2. pevnostný výpočet
3. výkres zostavy
4. výkresy komponentov

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto

**odborné stanovisko**

konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Na vyhradených technických zariadeniach tlakových je podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č 508/2009 Z.z. potrebné vykonať úradnú skúšku.

V Bratislave dňa: 16.04.2018



za Technickú inšpekciu, a.s.

*V. Z. Izakovič*  
Ing. Ľuboš Izakovič  
vedúci oddelenia inšpektorov

Základné technické údaje vid' druhá strana tohto odborného stanoviska

**379256**

**Základné technické údaje:**

- maximálny pracovný tlak	[MPa]:	1,6
- výpočtový tlak	[MPa]:	1,6
- skúšobný tlak	[MPa]:	2,5
- maximálna pracovná teplota	[°C]:	188
- minimálna pracovná teplota	[°C]:	200
- materiál trubky		P235GH
- médium		Para

**Dokumentácia bola posúdená podľa:**

- § 5 Vyhl. MPSVR 508/2009 Z.z.